

Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden

Teil I

Verwaltungsgebäude BWZ: 120, 130, 133, 134, 136, 915	
Büroräume - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 19° C
Flure u. Treppenhäuser - üblicherweise - bei zeitweiligem Aufenthalt	12 C 15 C
Toiletten	15° C
Nebenzimmer	15° C
Sitzungssäle - während der Sitzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 19 C

Jugendheime, Jugendtagesstätten BWZ: 641	
Aufenthaltsräume - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 19° C
Schlafzimmer	15° C
Wasch- und Duschräume	22° C
Küchen bei Nutzungsbeginn	18° C
sonstige Räume	siehe Verwaltungsgebäude

Schulen BWZ: 411, 413, 414, 415, 430, 512	
Unterrichtsräume/Hörsäle - während der Nutzung - bei Unterrichtsbeginn	20° C 17-19° C
Turnhallen	17° C
Umkleieräume	22° C
Wasch- und Duschräume	22° C
Gymnastikräume	17° C
medizinische Untersuchungsräume FÖZ-Unterrichtsr. mit liegenden Schülern	24° C
Werkräume (Handwerken)	18° C
Werkstätten	17° C
Lehrküche mit Unterricht - bei Nutzungsbeginn	18° C
Aulen - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 17-19° C
sonstige Räume	siehe Verwaltungsgebäude

Kinderheime, Kindertagesstätten BWZ: 440	
Aufenthaltsräume	20° C
Ruhe- und Schlafzimmer - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	18° C 15° C
Wasch- und Duschräume	22° C
Küchen bei Nutzungsbeginn	18° C
sonstige Räume	siehe Verwaltungsgebäude

Altenheime, Altagestätten BWZ: 621	
Aufenthalt- und Wohnräume	22° C
Schlafzimmer	20° C
Flure und Treppenhäuser	15° C
Toilettenräume	18° C
Wasch- und Duschräume	24° C
Zentralküchen bei Nutzungsbeginn	18° C
sonstige Räume:	siehe Verwaltungsgebäude

Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden Teil II

Büchereien BWZ: 913	
Leserräume, Handbüchereien - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 19° C
Büchermagazine	15° C
sonstige Räume: siehe Verwaltungsgebäude	

Museen BWZ: 912	
Ausstellungsräume	18° C
Werkstätten	17° C
allgemeine Nebenräume (Abstellraum)	10° C
sonstige Räume: siehe Verwaltungsgebäude	

Sportstätten, Sporthallen BWZ: 510, 512, 560	
Hallen	15° C
Umkleieräume	22° C
Wasch-und Duschräume	22° C
Gymnastikräume	17° C
Aufsichtsräume, Erste-Hilfe-Räume-	17° C
Flure und Treppenhäuser	12° C
sonstige Räume: siehe Verwaltungsgebäude	

Feuerwachen, Fuhrparks BWZ: 771, 772	
Fahrzeughallen	5° C
Aufenthaltsräume	20° C
Ruheräume	20° C
Unterrichtsräume - während der Nutzung - bei Nutzungsbeginn	20° C 17-19° C
Wasch-und Duschräume	22° C
Werkstätten	17° C
Nebenräume	10° C
sonstige Räume: siehe Verwaltungsgebäude	

Werkstätten, Bauhöfe, Friedhöfe BWZ: 730, 970	
Arbeitsräume - bei überwiegend schwerer körperlicher Tätigkeit - bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit - bei überwiegend sitzender Tätigkeit	12° C 17° C 19-20° C
Umkleieräume	22° C
Wasch-und Duschräume	22° C
Material-und Gerätelagerräume	5° C
Fahrzeughallen	5° C
Flure und Treppenhäuser	10° C
sonstige Räume: siehe Verwaltungsgebäude	